

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

## Telefony:

- informacja o numerach  
- wewnętrznych  
- PPIS w Śremie  
- fax  
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-91  
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2  
63-100 Śrem  
www.psse-srem.pl

ON.HK-421-2-9-6/18

Śrem, 31 października 2018 r.

## Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 16 października 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem z wodociągu publicznego w Dąbrowie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 164/18-3 z dnia 17.10.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/16.10.2018-4/Z z dnia 29.10.2018 r., numer próbki 18/300037/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, w zakresie parametrów grupy B,
- końcówka sieci Kaleje sklep spożywczy - sprawozdanie z badań nr 164/18-4 z dnia 17.10.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/16.10.2018-3/Z z dnia 22.10.2018 r., numer próbki 18/300038/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, w zakresie parametrów grupy A

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dąbrowie**

## UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 164/18-3 z dnia 17.10.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 B poz. 4, 5; nr 1 C Tabela 2 poz. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Na podstawie sprawozdania z badań nr 211P/16.10.2018-4/Z z dnia 29.10.2018 r., numer próbki 18/300037/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do ww. rozporządzenia.

Ponadto, na podstawie sprawozdania z badań nr 164/18-4 z dnia 17.10.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 15 do ww. rozporządzenia, a na podstawie sprawozdania z badań nr 211P/16.10.2018-3/Z z dnia 22.10.2018 r., numer próbki 18/300038/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 11, 14 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
  2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem
  3. a/a
- A.F.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
*mgr Urszula Sinińska*