

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON.HK.421.3.1.3.19

Śrem, 02 kwietnia 2019 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 12 i 26 marca 2019 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem, z wodociągu publicznego w Śremie w zakresie parametrów grupy A:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-306N/19 z dnia 15.03.2019 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Śrem ul. Kochanowskiego 2 Szkoła Podstawowa nr 1 - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-307N/19 z dnia 15.03.2019 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Śrem ul. Okulickiego Żłobek - sprawozdanie z badań nr 57/19-1 z dnia 27.03.2019 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/26.03.2019-2/Z z dnia 29.03.2019 r., numer próbki 19/09718/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
- końcówka sieci Psarskie DPS - sprawozdanie z badań nr 57/19-2 z dnia 27.03.2019 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/26.03.2019-2/Z z dnia 29.03.2019 r., numer próbki 19/09719/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL.W-52-306N/19 z dnia 15.03.2019 r. oraz nr OL.W-52-307N/19 z dnia 15.03.2019 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 11, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań nr 57/19-1 z dnia 27.03.2019 r. oraz nr 57/19-2 z dnia 27.03.2019 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Ponadto na podstawie sprawozdania z badań nr 211P/26.03.2019-2/Z z dnia 29.03.2019 r., numer próbki 19/09718/P oraz numer próbki 19/09719/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 11 i 14 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-306N/19 z dnia 15.03.2019 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK.466.2.43.19 z dnia 12.03.2019 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-307N/19 z dnia 15.03.2019 r.
4. Protokół poboru prób nr ON.HK.466.2.44.19 z dnia 12.03.2019 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śreмі
mgr Urszula Sitnicka

Sporządzono w 3 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śreму Pl. 20 Października 63-100 Śrem