

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON.HK.421.2.8.1.20

Śrem, dnia 06 lutego 2020 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 28 stycznia 2020 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Piotrowie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-40N/20 z dnia 31.01.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Brodnica ul. Parkowa 2 Urząd Gminy - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-41N/20 z dnia 31.01.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Piotrowie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL.W-52-40N/20 z dnia 31.01.2020 r. oraz nr OL.W-52-41N/20 z dnia 31.01.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-40N/20 z dnia 31.01.2020 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK.466.2.6.20 z dnia 28.01.2020 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-41N/20 z dnia 31.01.2020 r.
4. Protokół poboru prób nr ON.HK.466.2.7.20 z dnia 28.01.2020 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brodnica ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica e-PUAP
A.F.