

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.1.75.2020

Śrem, dnia 30 lipca 2020 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Anna Frąckowiak, Magdalena Krawczyk - Oddział Nadzoru, upoważnienie do kontroli podmiotu gospodarczego KS.057.2.303.2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem  
tel 612 830 475, fax 612 848 235 e-mail: centrala@sremskiewodociagi.pl  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Wodociąg Publiczny Śrem ul. Parkowa 8**  
(zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi)  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/ w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem  
(adres zamieszkania/siedziby, w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 785-00-02-101; Regon 630957150; PKD 36.00.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Łukasz George – inspektor ds. SUW  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 30.07.2020 r. godz. 10<sup>00</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* 22.07.2020 r. (pismo nr ON.HK.9012.11.30.2020)

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: .....

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30.07.2020 r. godz. 11<sup>15</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: rekontrola nieprawidłowości opisanych w piśmie ON.HK.9020.1.50.2020 z 08.07.2020 r. pkt. 2,3 i 4.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* - nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* - nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: \_\_\_\_\_

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli \_\_\_\_\_

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Właścicielem wodociągu publicznego w Śremie są Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem, której wyłącznym udziałowcem jest Gmina Śrem.

Śremskie Wodociągi sp. z o. o – podmiot wpisany do KRS Nr 0000054868 (PKD 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody). Data rejestracji w KRS 25.10.2001 r.

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Nieprawidłowości opisane w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.HK.9020.1.50.2020 z dnia 08.07.2020 r. w pkt. 2, 3 i 4 zostały usunięte.

Pkt. 2 dotyczący obudowy studni nr IE, IX, X, IIE, IID, IIID – powierzchnia pozioma przy uszczelce zanieczyszczona resztkami trawy po koszeniu – obudowy studni zostały wyczyszczone, resztki trawy usunięto.

Pkt. 3 dotyczący obudowy studni nr X i IIE – brudna powierzchnia pozioma wewnątrz obudowy – obudowy studni zostały wyczyszczone.

Pkt. 4 dotyczący obudowy studni nr VII – brudna powierzchnia wewnętrzna (żółta, zanieczyszczona żelazem) – obudowa studni została wyczyszczona.

W chwili kontroli trawa na ujęciu wody była w trakcie wykaszania.

Informacja na temat braku konieczności wykonania pkt. 1 dotyczącego odpadającej farby i zacieków na zbiorniku reakcji pod budynkiem napowietrzania została zawarta w piśmie Śremskich Wodociągów nr P/03207/2020 z dnia 17.17.2020 r. W piśmie wskazano, że ze względu na planowaną budowę nowego zbiornika wody surowej wraz z napowietrzaniem Spółka nie będzie ponosić kosztów remontu elewacji zbiornika. Zdaniem Wodociągów, „obiekt w takim stanie technicznym musi być eksploatowany do czasu realizacji planowanej inwestycji, która zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji na lata 2020-2022 będzie wykonana w 2022 r. Zły stan elewacji zbiornika wody surowej jest efektem podciekania wody na styku betonowego zbiornika z nadbudówką wykonaną z płyt warstwowych. Pomimo złego wyglądu zbiornik jest sprawny technicznie, próby uszczelnienia miejsca styku zbiornika z nadbudówką zakończyły się dość pozytywnie. I choć dziś brak pewności co do szczelności tego połączenia, to po wykonanych pracach zaobserwowano na jego elewacji mniej mokrych zacieków. Stan elewacji nie wpływa również na jakość wody uzdatnionej na SUW Śrem, ponieważ proces ten odbywa się wyłącznie wewnątrz zbiornika”.

Po wybudowaniu nowego zbiornika wody surowej wraz z napowietrzaniem przewidywana jest adaptacja aktualnie używanego zbiornika, po jego gruntownej modernizacji, na zbiornik wody czystej.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit .....  
nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie.....

.....  
(nr mandatu karnego) .....

.....  
(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia .....

wydane przez .....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

*George Terkesz*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Magdalena Kraczyńska*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.07.2020 r.

**Lukasz George**

**Inspektor ds. SUW**

*George*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.**

ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem  
tel. 61 28 30 475, fax 61 28 48 235  
NIP 785-00-02-101, Regon 630957150  
(14)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić