

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17. 19.2021

Śrem, dnia 08. kwietnia 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 09 i 23 marca 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Śremie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.212.2021 z dnia 12.03.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Śrem ul. Staszica 1 Zespół Szkół Katolickich - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.213.2021 z dnia 12.03.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Śrem ul. Okulickiego Żłobek - sprawozdanie z badań nr 243P/23.03.2021-3/Z z dnia 31.03.2021 r., numer próbki 21/10248/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
- końcówka sieci Psarskie ul. Owocowa 8 Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z badań nr 243P/23.03.2021-2/Z z dnia 31.03.2021 r., numer próbki 21/10247/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL-W.903.212.2021 z dnia 12.03.2021 r. oraz nr OL-W.903.213.2021 z dnia 12.03.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiam określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/23.03.2021-3/Z z dnia 31.03.2021 r., numer próbki 21/10248/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 8, 9, 11 i 14 do ww. rozporządzenia, natomiast w próbie tej stwierdzono nieznacznie podwyższoną zawartość żelaza oraz mętność, a na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/23.03.2021-2/Z z dnia 31.03.2021 r., numer próbki 21/10247/P ww. Laboratorium stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie

mgr Urszula Sinińska

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.212.2021 z dnia 12.03.2021 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.21.2021 z dnia 09.03.2021 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.213.2021 z dnia 12.03.2021 r.
4. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.22.2021 z dnia 09.03.2021 r.

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP