

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

www.gov.pl/web/psse-srem
sekretariat@psse-srem.pl
/PSSESREM/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-srem.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
NIP 785 14 72 636
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.44.2021

Śrem, dnia 30 lipca 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 06 i 20 lipca 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Śremie:

- końcówka sieci Śrem ul. Farna 16 DPS - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.655.2021 z dnia 09.07.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Śrem ul. Wojska Polskiego 5 sklep spożywczy PSS - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.656.2021 z dnia 09.07.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 243P/20.07.2021-2/Z z dnia 27.07.2021 r., numer próbki 21/24796/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
- końcówka sieci wodociągu publicznego w Śremie Orkowo kran na SUW - sprawozdanie z badań nr 243P/20.07.2021-3/Z z dnia 27.07.2021 r., numer próbki 21/24797/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie


UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL-W.903.655.2021 z dnia 09.07.2021 r. oraz nr OL-W.903.656.2021 z dnia 09.07.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/20.07.2021-2/Z z dnia 27.07.2021 r., numer próbki 21/24796/P oraz nr 243P/20.07.2021-3/Z z dnia 27.07.2021 r., numer próbki 21/24797/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.655.2021 z dnia 09.07.2021 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.61.2021 z dnia 06.07.2021 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.656.2021 z dnia 09.07.2021 r.
4. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.62.2021 z dnia 06.07.2021 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

02.08.2021
L. dz. P 103784/2021
A. Jankowski
(4)
2. 8. 2021 kg