

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR: PO.RUK.451.18.2.2021**

**przeprowadzonej w dniu 24 września 2021 roku**

przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot kontrolowany	<b>Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.</b> <b>ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem</b> <b>NIP: 785-00-02-101 Regon 630957150</b>
Obiekt (zakład/urządzenie wodne):	<b>Oczyszczalnia ścieków w m. Śrem</b>
Lokalizacja korzystania z wód	<b>zlewnia rzeki Warty</b> <b>miejsowość Śrem</b> <b>gmina Śrem</b> <b>powiat śremski</b> <b>województwo wielkopolskie</b>
Kontrolujący	1. Radosław Piechowiak 2. Marek Wałkowski 3. Piotr Powałowski na podstawie upoważnienia nr PO.ROO.0121.45.2021.EB z dnia 23.09.2021 r.
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu	Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej	Marcin Niewiński – Dyrektor ds. produktów i rozwoju
Inne osoby biorące udział w kontroli	Tomasz Rusiak – Kierownik działu oczyszczania ścieków
Rodzaj kontroli	Planowa
Zakres kontroli	▪ <i>korzystanie z wód oraz ochrona zasobów wodnych,</i> ▪ <i>przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy,</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonywanie urządzeń wodnych,</li> <li>▪ utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych</li> </ul>
Cel kontroli	Sprawdzenie stopnia stosowania się przez kontrolowanego do wymagań wynikających z decyzji, jak również wymagań wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

**Dokument uprawniający do korzystania z wód (pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane):**

1. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.726m.2020.MF udzielająca na rzecz Śremskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z terenu mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni w Śremie do wód płynących – rzeki Warty, w km 290+900 jej biegu, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego w granicach działki nr ewid. 18/2, obręb 0007 Śrem, gm. Śrem.

**Dokumentacja obiektu, instrukcje gospodarowania wodą, zestawienia pomiarów stanów wód:**

1. Kopie wyników badań jakości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni do rzeki Warty za okres od stycznia 2020 r. do września 2021 r.;
2. Roczne zestawienie ilości wprowadzanych ścieków do rzeki Warty za lata 2018 - 2020;
3. Książka eksploatacji oczyszczalni;
4. Dienne raporty pracy oczyszczalni ścieków od 1 września 2021 r. do dnia kontroli.

**Przeglądy / kontrole obiektu ( data, nazwa organu kontrolującego, przedmiot kontroli):**

1. ....

**Inne dokumenty związane z tematem kontroli:**

1. Upoważnienie dla pana Marcina Niewińskiego z dnia 22 września 2021 r.;
2. Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa MN-2211/01/U/11/P.

**Ustalenia z działań kontrolnych:**

Oczyszczalnia ścieków Śremskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem zlokalizowana w miejscowości Śrem odprowadza oczyszczone ścieki komunalne do rzeki Warty w km 290+900, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego w granicach działki ewid. nr 18/2, obręb 0007 Śrem, gm. Śrem na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni WP w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.726m.2020.MF.

W zakresie dotyczącym funkcjonowania oczyszczalni ścieków kontrolowany przedstawił:

- wyniki badań jakości ścieków dopływających oraz odpływających z oczyszczalni za okres od 2020 r. do dnia kontroli, wykonywane przez akredytowane laboratorium Aquanet;

- roczne zestawienie ilości wprowadzanych ścieków do rzeki Warty za lata 2018 – 2020 w podziale na miesiące;
- książkę eksploatacji oczyszczalni, w której odnotowywane są główne stany pracy oczyszczalni i awarie obiektów oczyszczalni;
- dzienne raporty pracy oczyszczalni ścieków od 1 września 2021 r. do dnia kontroli;
- przykładowe raporty godzinowe parametrów pracy oczyszczalni.

Podczas oceny stanu faktycznego na dzień kontroli ustalono, iż:

- urządzenie wodne, tj. wylot Ø 800 mm do rzeki Warty, jak również obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem oczyszczalni utrzymane są w należytym stanie technicznym;
- kontrolowany prowadzi książkę eksploatacji oczyszczalni oraz dzienne raporty pracy oczyszczalni ścieków;
- posiada stałe miejsce wyznaczone do poboru próbek ścieków dopływających (w studni na kolektorze przed budynkiem krat) oraz do poboru próbek ścieków oczyszczonych (w komorze pomiarowej na terenie oczyszczalni ścieków);
- punkt zlewny posiada system monitorowania jakości oraz ilości ścieków z pełną identyfikacją podmiotów wytwarzających ścieki;
- prowadzi w sposób ciągły, elektroniczny rejestr ilości oraz natężenia przepływu oczyszczonych ścieków komunalnych na oczyszczalni za pomocą zainstalowanego przepływomierza na zwężce pomiarowej Parshall'a;
- roczna ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych w roku 2018 wyniosła – 2 349 701 m<sup>3</sup>, w roku 2019 – 2 179 318 m<sup>3</sup>, w roku 2020 – 2 158 852 m<sup>3</sup>.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, iż w związku z istniejącym wylotem do rz. Warty w km 290+900, podmiot posiada umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, której data ważności upłynęła dnia 31.12.2020 r.

#### Uwagi i wyjaśnienia kontrolowanego:

Kontrolowany w odniesieniu do zobowiązań wynikających z posiadanego pozwolenia wodnoprawnego oświadczył, iż:

- przestrzega zapisy posiadanego pozwolenia wodnoprawnego,
- odprowadza do rzeki Warty wyłącznie ścieki komunalne,
- nie występowały awarie oczyszczalni ścieków ani szkody związane z działalnością oczyszczalni ścieków.

Ponadto kontrolowany oświadczył, iż w odniesieniu do umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami podejmie niezwłocznie działania celem uregulowania sytuacji formalno-prawnej.

#### Załączniki do protokołu:

1. ....

#### **Kontrolowany został poinformowany o prawie:**

1. wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem,

2. odmowy podpisania protokołu i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, w terminie 7 dni.

Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu należytego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w art. 341 oraz art. 342 Prawa wodnego, a także w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

Zdjęcia wykonane w trakcie oględzin, obrazujące stan faktyczny zastany w dniu kontroli, stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli organu kontrolującego.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

**Na tym protokół zakończono i odczytano**

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

**Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:**

remskie Wodociąg Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 5, 61-400 Śrem  
tel. 61 28 58 470, fax: 61 28 48 235  
NIP 785 00-02-401, Regon 1430957150  
(12)

Marek Niewiś

**Kontrolujący:**

Piech

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wawrzonki  
Marek Wałkowski

STARSZY SPECJALISTA  
Piotr Powalowski

**Inni uczestniczący w kontroli:**

Tomasz Kusiak  
Kierownik działu  
czyszczenia ścieków

**Odmówili podpisania protokołu:**

- 1)..... z powodu .....
- 2)..... z powodu .....

Protokół sporządził: P. Powalowski

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli :

24.09.2024 Marek Niewiś

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań  
tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail:  
poznan@wody.gov.pl

strona 4

www.wody.gov.pl

Powalowski